

ETABLISSEMENT: EDF
EXPLOITANT: EDF

RÉGION: Auvergne-Rhône-Alpes
DÉPARTEMENT: AIN
COMMUNE: SAINT-VULBAS

Quatre réacteurs REP de 900 à 920 Mwe en service. Premier couplage au réseau en 1978.
Magasin interrégional du Bugey (MIR) autorisé le 15/06/1978.

Données déclarées au 31/12/2020

Nature des déchets	Volume déclaré (en m ³ ³ / sup > équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
1. DÉCHETS DE MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE ENTREPOSÉS EN PISCINE					
Grappes sources(8 unités)	-	-		AUTRES	S01
Grappes (autres que sources)(33 unités)	3,564	-		MA-VL	F2-2-03
Doigts de gants RIC(16 étuis)	0,816	-		MA-VL	F2-2-03
Crayons absorbants (AIC, Pyrex, Inox)(77 étuis)	63,063	-		MA-VL	F2-2-03
Têtes de grappes (toutes)(29 étuis)	2,755	-		MA-VL	F2-2-03
Squelettes d'assemblage combustible(3 étuis)	0,174	-		MA-VL	F2-2-03
Pièces métalliques diverses(12 unités)	1,092	-		MA-VL	F2-2-03
Grappes bouchons en étuis(41 étuis)	4,264	-		MA-VL	F2-2-03
2. DÉCHETS DE MOYENNE, FAIBLE OU TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ À VIE COURTE					
a. Déchets non conditionnés					
Plastiques, caoutchouc	20,331	-		FMA-VC	F3-01
Plastiques, caoutchouc	9,706	-		FMA-VC	F3-7-01
Plastiques, caoutchouc	65,997	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux ferreux	12,536	-		FMA-VC	F3-7-02
Métaux ferreux	76,086	-		TFA	TFA
Métaux ferreux	79,128	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux non ferreux	6,347	-		FMA-VC	F3-2-15
Métaux non ferreux	82,456	-		TFA	TFA
Gravats	7,864	-		TFA	TFA
Filtres d'eau	2,362	-		FMA-VC	F3-01
Filtres d'eau	24,727	-		FMA-VC	F3-2-05
Filtres de ventilation	1,082	-		TFA	TFA
Pièges à iode, charbon actif	5,144	-		TFA	TFA
Boues de décantation	2,024	-		FMA-VC	F3-2-02
Concentrats d'évaporation	6,908	-		FMA-VC	F3-2-02
Silice, sable, corindon, grenaille	6,657	-		TFA	TFA
Huiles	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines échangeuses d'ions APG	0,06	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines échangeuses d'ions APG	1,218	-		TFA	TFA
Amiante	199	-		TFA	TFA
Piles, batteries	20,46	-		TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m ³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Chambre RPN	4,912	-		FMA-VC	F3-2-05
Sonde RIC	0,707	-		FMA-VC	F3-2-05
Déchets électriques et électroniques	0,069	-		TFA	TFA
Boues séchées	35,17	-		TFA	TFA
Tubes fluorescents	5,22	-		TFA	TFA
Solutions de lessivage	-	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement					
Fûts métalliques de 200 litres(97 F1)	13,124	-		FMA-VC	F3-01
Coques béton de 2 m3(48 C1)	96	-		FMA-VC	F3-2-02
Coques béton de 2 m3(51 C1)	102	-		FMA-VC	F3-2-05
Coques béton de 2 m3(1 C1)	2	-		FMA-VC	F3-2-03
Coques béton de 1,2 m3(1 C4)	1,23	-		FMA-VC	F3-2-05
Caissons métalliques de 5 m3(7 CM5M3)	28,42	-		FMA-VC	F3-2-15
Fûts plastiques de 200 litres(486 F6)	7,679	-		FMA-VC	F3-7-01
Big-bags de 1 m3(28 BB1)	28	-		TFA	TFA
Casiers de 2,66 m3(13 CA2)	34,58	-		TFA	TFA
Fûts métalliques de 200 litres(2 F1)	0,42	-		TFA	TFA
Casiers de 2,66 m3(7 CA2)	18,62	-		TFA	TFA
Big-bags de 1 m3(16 BB1)	16	-		TFA	TFA